

Allegato a Richiesta di offerta n°2385917

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
ESTIVA ED INVERNALE SEDE DELLA SPEZIA – CIG Z0429BA26E**

DESCRIZIONE SINTETICA IMPIANTI
SEDE DELLA SPEZIA

Impianto di riscaldamento a termoventilazione della sede camerale e di riscaldamento/condizionamento dei locali sede del Registro delle Imprese. Il generatore di calore a gas metano, di potenzialità di 240.000 Kcal/h., è mod. APUA Italia installato nel 1986 ed è corredato da un bruciatore esterno Weishaupt, installato nel 2010. Compongono l'impianto anche un apparecchio Daikin per il trattamento dell'aria dei locali siti al Piano terra, sede del Registro delle Imprese.

L'impianto prevede la distribuzione dell'aria mediante canalizzazioni, ad eccezione della Sala Giunta ove sono presenti due ventilconvettori.

N. 40 climatizzatori a pompa di calore, mono o dual split, marche varie.